

## **Oznámení o výběru dodavatele dle § 123 zákona 134/2016 Sb.**

S odkazem na ustanovení § 123 zákona č. 134/2016 Sb. a na Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle § 119 odst. 2) zákona :

§ 119 odst. 2a) : Režim veřejné zakázky - § 24 zákona 134/2016 Sb. : zakázka malého rozsahu na stavební práce dle §27 zákona 134/2016 Sb. na akci :

### **„Dočasná kontejnerová ZŠ, Praha 5 – Velká Chuchle“**

§ 119 odst. 2b) Komise při posouzení a hodnocení nabídek pracovala ve složení :

člen	:	Ing. Petr Šiška – administrátor soutěže
člen	:	Stanislav Fresl – za Zadavatele
člen	:	Petr Schůrek – za Zadavatele
člen	:	Martin Šimek – za Zadavatele
člen	:	Ing. Pavel Hroch – za Zadavatele – autor projektu
člen	:	Ing. arch. Jana Svobodová – za Zadavatele – autor projektu

§ 119 odst. 2c) - seznam hodnocených nabídek :

Č.1 WAREX spol. s r.o., Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5, IČ : 18628419

Č.2 ALGECO s.r.o., Bečovská 939, 104 00 Praha 10, IČ : 25520334

XX

§ 119 odst. 2d) - popis hodnocení :

- hodnocené údaje z nabídek odpovídající kritériím hodnocení,
- popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení,
- popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení a
- výsledek hodnocení nabídek.

Hodnotící komise byla seznámena s Protokolem o otevírání obálek včetně identifikačních údajů účastníků, kteří podali nabídky.

Hodnotící komise byla následně seznámena s rozbořem nabídky účastníka Č.1 WAREX spol. s r.o., Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5, IČ : 18628419, **který v nabídce nesplnil :**

## 2) ODBORNÉ POSOUZENÍ NABÍDEK VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### Nabídka firmy Warex:

- 1.27 – nesplněn požadavek na minimální vnitřní světlou výšku 3000mm. V nabídce je výška 2750mm, rozdíl není možné akceptovat – je v rozporu se stanoviskem HS
- 2.6 - uvedené PVC je zcela nevyhovující (tř. zátěže 22 je pouze pro domácí použití), požadovaná min. třída zátěže 32
- 4.4, 4.7, 4.10 - neodpovídají šířky dveří a zárubní
- 4.79 – nevyhovující vstupní dveře do objektu. Musí být min. širší 1,1m (PBŘ, 2 únikové pruhy)
- 5 - osvětlení - větší rozměry oken být mohou, širší 1395 místo 1400mm je vyhovující
- 8.11,8.31 - chlazení – bylo počítáno se dvěma vnějšími jednotkami, na které je napočítána akustická studie, 4 jsou možné při splnění akustických limitů a prokázání, že toto řešení vyhoví
- 9.1, 9.3 - svítidla – v dokumentaci je uvedeno víc typů svítidel a počet se také liší
- 10.16, 11.1 - navržen byl zásobník TUV s ohřevem s příkonem 2kW, průtokové ohříváče jsou méně komfortním řešením (nevhodné do míst s velkým nárazovým odběrem TUV – výlevka), finančně náročnějším, každý ohříváč má příkon 2kW – potřeba ověřit, zda vyhovuje přípojka elektro
- 10.34, 10.35 - položky jsou nedostatečně specifikovány
- 10.45 – nesouhlasí dimenze potrubí a ventilátoru 180mm/300m<sup>3</sup>
- 10.46 - nesouhlasí dimenze potrubí a ventilátoru 160mm
- 13.61,13.63 – nesouhlasí výměra ve výkazu 80,8 m<sup>2</sup> a 24m<sup>2</sup>
- nabídka je nepřehledná, nesedí počty ani typy, některé položky nedostatečně specifikovány (není jasně patrná kvalita výrobků)

### Chybí

- hydrant

Komise následně sestavila předběžné pořadí úspěšnosti nabídek z hlediska ekonomické výhodnosti, kde hodnotícím kritériem bylo :

### Předpokládaná cena nabídky je maximálně 5.700.000,- Kč bez DPH

Hodnocení nabídek bude provedeno podle Ekonomické výhodnosti nabídky, kde jediným kritériem hodnocení bude nejnižší nabídková cena

### Hodnocení – Cenová nabídka bez DPH – konečné pořadí :

Č.2 ALGECO s.r.o., Bečovská 939, 104 00 Praha 10, IČ : 25520334 ..... 5.544.709,- Kč

Č.1 WAREX spol. s r.o., Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5, IČ : 18628419 ..... 4.927.654,- Kč – nabídka nebyla hodnocena z výše uvedeného důvodu nesplnění Zadávacích podmínek

Komise poté přistoupila ke kontrole úplnosti průběžně ekonomicky nejvýhodnější nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků - §74 až 79 zákona - a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Komise konstatovala, že jediná kontrolovaná nabídka účastníka –

**ALGECO s.r.o., Bečovská 939, 104 00 Praha 10, IČ : 25520334 –**

splnila veškeré zadávací podmínky včetně rozsahu cenové nabídky, nebyla v rozporu se zásadami hospodářské soutěže, neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle § 113 – mimořádně nízká nabídková cena, doporučuje ji přijmout k uzavření smlouvy.

## **Zadavatel vydává rozhodnutí o výběru následovně :**

- účastník **ALGECO s.r.o., Bečovská 939, 104 00 Praha 10, IČ : 25520334 -**

**splnil veškeré zadávací podmínky soutěže a jako jediná hodnocená nabídka byla přijata pro budoucí uzavření smlouvy na stavební práce**

**Zadavatele upozorňuje na povinnost dle § 122 odst. 3) zákona – viz text:**

Zadavatel odesílá tímto vybranému dodavateli výzvu k předložení :

- a) originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici,
- c) informací a dokladů podle § 104 odst. 2 písm. a) a b), je-li vybraný dodavatel právnickou osobou;

### **Zadavatele upozorňuje s odkazem na § 242 Lhůty pro podání námitek**

- (1) Není-li dále uvedeno jinak, musí být námítky doručeny zadavateli do 5 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení tohoto zákona zadavatelem;

**Účastník je oprávněn vzdát se písemně svého práva na podání námitek a zažádat o uvolnění složené jistoty obratem.**

V Praze dne : 1.6.2017

Zadavatel : Stanislav Fresl - starosta

MĚSTSKÁ ČÁST  
PRAHA - VELKÁ CHUCHLE  
U Skály 262/2  
159 00 Praha 5 - Velká Chuchle  
IČ: 00231185 DIČ: CZ00231185